

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

г. Луганск

## **ПЛАН**

### **Ликвидации аварийных ситуаций**

**на объекте: топочная нежилого помещения**  
**по адресу: \_\_\_\_\_**

**1. Список лиц для оповещения при возникновении  
возможных аварийных ситуаций:**

**Собственник \_\_\_\_\_**  
**тел: \_\_\_\_\_**

**ответственный за газ: \_\_\_\_\_**  
**тел: \_\_\_\_\_**

**2. Действия персонала при возникновении аварийной  
ситуации:**

Персонал при аварии останавливает работу котла и  
сообщает директору (собственнику) если:

- а) температура в котле поднялась до 95 градусов и  
продолжает расти, несмотря на уменьшение подачи газа;**
- б) произошел спуск воды из котла;**
- в) давление воды резко снизилось, несмотря на усиленную  
подпитку котла водой;**
- г) прекращение подачи электроэнергии;**
- д) прекращение подачи газа;**

**3. В случае утечки газа отключить котел.**

**Вызвать аварийную службу горгаза по тел. 104**

**4. При пожаре в топочной немедленно отключить  
газопровод с помощью задвижки установленной вне  
помещения, эвакуировать людей из помещения.**

**Вызвать службу МЧС по тел. 101.**

**5. Принять меры к тушению пожара.**

**Ответственный за газ: \_\_\_\_\_**

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

г. Луганск

**ПЛАН**  
**Ликвидации аварийных ситуаций**

**на объекте: топочная нежилого помещения**  
**по адресу: \_\_\_\_\_**

1. Список лиц для оповещения при возникновении возможных аварийных ситуаций:

Собственник \_\_\_\_\_ тел: \_\_\_\_\_

ответственный за газ: \_\_\_\_\_  
тел: \_\_\_\_\_

2. Действия персонала при возникновении аварийной ситуации:

а) персонал при аварии останавливает работу котла и сообщает директору (собственнику) если: **горит красный диод, котел не включается:**

б) ответственный за газовое хозяйство по таблице неисправностей находит причину и пробует самостоятельно произвести перезагрузку (согласно инструкции на данный котел). При отрицательном сбросе ошибки обратиться в сервисный центр, с которым заключен договор обслуживания автоматики котла;

г) прекращение подачи электроэнергии;

д) прекращение подачи газа;

3. В случае утечки газа отключить котел.

**Вызвать аварийную службу горгаза по тел. 104**

4. При пожаре в топочной немедленно отключить газопровод с помощью задвижки установленной вне помещения, эвакуировать людей из помещения.

**Вызвать службу МЧС по тел.101.**

5. Принять меры к тушению пожара.

**Ответственный за газ: \_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_\_»20\_\_г.

г. Луганск

**ПЛАН**  
**Ликвидации аварийных ситуаций**

**на объекте: топочная нежилого помещения**  
**по адресу: \_\_\_\_\_**

**1. Список лиц для оповещения при возникновении возможных аварийных ситуаций:**

**Собственник** \_\_\_\_\_ **тел:**  
\_\_\_\_\_

**ответственный за газ:** \_\_\_\_\_  
**тел:** \_\_\_\_\_

**2. Действия персонала при возникновении аварийной ситуации:**

Персонал при аварии останавливает работу конвекторов, сообщает директору (собственнику) если:  
прекращается подача газа;

**3. В случае утечки газа отключить конвектор.**

**Вызвать аварийную службу горгаза по тел. 104**

**4. При пожаре в топочной немедленно отключить газопровод с помощью задвижки установленной вне помещения, эвакуировать людей из помещения.**

**Вызвать службу МЧС по тел.101.**

**5. Принять меры к тушению пожара.**

**Ответственный за газ:** \_\_\_\_\_